



Betriebstagebuch

System
3K PLUS®

Sehr geehrte Damen und Herren,

um einen reibungslosen Betrieb Ihrer Kleinkläranlage auf Dauer gewährleisten zu können sind folgende Kontrollen durch den Betreiber gemäß der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vorgeschrieben.

Betrieb der Anlage	täglich
Ablesen der Betriebsstunden und Eintragen in das Betriebsbuch <ul style="list-style-type: none">• Sichtprüfung des Ablaufes auf Schlammabtrieb• Feststellung und ggf. Beseitigung von Schwimmschlamm• Überprüfen der Zu- und Abläufe auf Verstopfung	monatlich

Tragen Sie die Ergebnisse Ihrer Kontrollen, die Betriebsstunden sowie besondere Ereignisse in die nachfolgenden Tabellen ein.

Aktueller Monat (bitte ankreuzen):

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
Juli	August	September	Oktober	November	Dezember

Tägliche Kontrollen (bitte ankreuzen):

Überprüfen Sie täglich, ob die Anlage störungsfrei läuft (Kontrollleuchte leuchtet grün):

01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Monatliche Kontrollen

Auslesen der Betriebsstunden

Drücken Sie die Taste [Oper.hrs]:		
Belüftung <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Schlammrückführung <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Verdichter <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Prozessor <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden

Sichtkontrollen:

	Ja	Nein
Sichtprüfung des Ablaufes auf Schlammabtrieb		
Kontrolle der Zu- und Abläufe auf Verstopfung		
Feststellung von Schwimmschlamm und ggf. Beseitigung (in den Schlamm-speicher)		

Bemerkungen:

Aktueller Monat (bitte ankreuzen):

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
Juli	August	September	Oktober	November	Dezember

Tägliche Kontrollen (bitte ankreuzen):

Überprüfen Sie täglich, ob die Anlage störungsfrei läuft (Kontrollleuchte leuchtet grün):

01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Monatliche Kontrollen

Auslesen der Betriebsstunden

Drücken Sie die Taste [Oper.hrs]:		
Belüftung <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Schlammrückführung <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Verdichter <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Prozessor <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden

Sichtkontrollen:

	Ja	Nein
Sichtprüfung des Ablaufes auf Schlammabtrieb		
Kontrolle der Zu- und Abläufe auf Verstopfung		
Feststellung von Schwimmschlamm und ggf. Beseitigung (in den Schlamm-speicher)		

Bemerkungen:

Aktueller Monat (bitte ankreuzen):

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
Juli	August	September	Oktober	November	Dezember

Tägliche Kontrollen (bitte ankreuzen):

Überprüfen Sie täglich, ob die Anlage störungsfrei läuft (Kontrollleuchte leuchtet grün):

01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Monatliche Kontrollen

Auslesen der Betriebsstunden

Drücken Sie die Taste [Oper.hrs]:		
Belüftung <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Schlammrückführung <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Verdichter <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Prozessor <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden

Sichtkontrollen:

	Ja	Nein
Sichtprüfung des Ablaufes auf Schlammabtrieb		
Kontrolle der Zu- und Abläufe auf Verstopfung		
Feststellung von Schwimmschlamm und ggf. Beseitigung (in den Schlamm-speicher)		

Bemerkungen:

Aktueller Monat (bitte ankreuzen):

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
Juli	August	September	Oktober	November	Dezember

Tägliche Kontrollen (bitte ankreuzen):

Überprüfen Sie täglich, ob die Anlage störungsfrei läuft (Kontrollleuchte leuchtet grün):

01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Monatliche Kontrollen

Auslesen der Betriebsstunden

Drücken Sie die Taste [Oper.hrs]:		
Belüftung <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Schlammrückführung <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Verdichter <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Prozessor <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden

Sichtkontrollen:

	Ja	Nein
Sichtprüfung des Ablaufes auf Schlammabtrieb		
Kontrolle der Zu- und Abläufe auf Verstopfung		
Feststellung von Schwimmschlamm und ggf. Beseitigung (in den Schlamm-speicher)		

Bemerkungen:

Aktueller Monat (bitte ankreuzen):

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
Juli	August	September	Oktober	November	Dezember

Tägliche Kontrollen (bitte ankreuzen):

Überprüfen Sie täglich, ob die Anlage störungsfrei läuft (Kontrollleuchte leuchtet grün):

01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Monatliche Kontrollen

Auslesen der Betriebsstunden

Drücken Sie die Taste [Oper.hrs]:		
Belüftung <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Schlammrückführung <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Verdichter <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Prozessor <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden

Sichtkontrollen:

	Ja	Nein
Sichtprüfung des Ablaufes auf Schlammabtrieb		
Kontrolle der Zu- und Abläufe auf Verstopfung		
Feststellung von Schwimmschlamm und ggf. Beseitigung (in den Schlamm-speicher)		

Bemerkungen:

Aktueller Monat (bitte ankreuzen):

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
Juli	August	September	Oktober	November	Dezember

Tägliche Kontrollen (bitte ankreuzen):

Überprüfen Sie täglich, ob die Anlage störungsfrei läuft (Kontrollleuchte leuchtet grün):

01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Monatliche Kontrollen

Auslesen der Betriebsstunden

Drücken Sie die Taste [Oper.hrs]:		
Belüftung <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Schlammrückführung <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Verdichter <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Prozessor <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden

Sichtkontrollen:

	Ja	Nein
Sichtprüfung des Ablaufes auf Schlammabtrieb		
Kontrolle der Zu- und Abläufe auf Verstopfung		
Feststellung von Schwimmschlamm und ggf. Beseitigung (in den Schlamm-speicher)		

Bemerkungen:

Aktueller Monat (bitte ankreuzen):

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
Juli	August	September	Oktober	November	Dezember

Tägliche Kontrollen (bitte ankreuzen):

Überprüfen Sie täglich, ob die Anlage störungsfrei läuft (Kontrollleuchte leuchtet grün):

01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Monatliche Kontrollen

Auslesen der Betriebsstunden

Drücken Sie die Taste [Oper.hrs]:		
Belüftung <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Schlammrückführung <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Verdichter <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Prozessor <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden

Sichtkontrollen:

	Ja	Nein
Sichtprüfung des Ablaufes auf Schlammabtrieb		
Kontrolle der Zu- und Abläufe auf Verstopfung		
Feststellung von Schwimmschlamm und ggf. Beseitigung (in den Schlamm-speicher)		

Bemerkungen:

Aktueller Monat (bitte ankreuzen):

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
Juli	August	September	Oktober	November	Dezember

Tägliche Kontrollen (bitte ankreuzen):

Überprüfen Sie täglich, ob die Anlage störungsfrei läuft (Kontrollleuchte leuchtet grün):

01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Monatliche Kontrollen

Auslesen der Betriebsstunden

Drücken Sie die Taste [Oper.hrs]:		
Belüftung <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Schlammrückführung <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Verdichter <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Prozessor <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden

Sichtkontrollen:

	Ja	Nein
Sichtprüfung des Ablaufes auf Schlammabtrieb		
Kontrolle der Zu- und Abläufe auf Verstopfung		
Feststellung von Schwimmschlamm und ggf. Beseitigung (in den Schlamm-speicher)		

Bemerkungen:

Aktueller Monat (bitte ankreuzen):

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
Juli	August	September	Oktober	November	Dezember

Tägliche Kontrollen (bitte ankreuzen):

Überprüfen Sie täglich, ob die Anlage störungsfrei läuft (Kontrollleuchte leuchtet grün):

01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Monatliche Kontrollen

Auslesen der Betriebsstunden

Drücken Sie die Taste [Oper.hrs]:		
Belüftung <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Schlammrückführung <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Verdichter <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Prozessor <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden

Sichtkontrollen:

	Ja	Nein
Sichtprüfung des Ablaufes auf Schlammabtrieb		
Kontrolle der Zu- und Abläufe auf Verstopfung		
Feststellung von Schwimmschlamm und ggf. Beseitigung (in den Schlamm-speicher)		

Bemerkungen:

Aktueller Monat (bitte ankreuzen):

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
Juli	August	September	Oktober	November	Dezember

Tägliche Kontrollen (bitte ankreuzen):

Überprüfen Sie täglich, ob die Anlage störungsfrei läuft (Kontrollleuchte leuchtet grün):

01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Monatliche Kontrollen

Auslesen der Betriebsstunden

Drücken Sie die Taste [Oper.hrs]:		
Belüftung <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Schlammrückführung <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Verdichter <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Prozessor <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden

Sichtkontrollen:

	Ja	Nein
Sichtprüfung des Ablaufes auf Schlammabtrieb		
Kontrolle der Zu- und Abläufe auf Verstopfung		
Feststellung von Schwimmschlamm und ggf. Beseitigung (in den Schlamm-speicher)		

Bemerkungen:

Aktueller Monat (bitte ankreuzen):

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
Juli	August	September	Oktober	November	Dezember

Tägliche Kontrollen (bitte ankreuzen):

Überprüfen Sie täglich, ob die Anlage störungsfrei läuft (Kontrollleuchte leuchtet grün):

01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Monatliche Kontrollen

Auslesen der Betriebsstunden

Drücken Sie die Taste [Oper.hrs]:		
Belüftung <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Schlammrückführung <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Verdichter <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Prozessor <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden

Sichtkontrollen:

	Ja	Nein
Sichtprüfung des Ablaufes auf Schlammabtrieb		
Kontrolle der Zu- und Abläufe auf Verstopfung		
Feststellung von Schwimmschlamm und ggf. Beseitigung (in den Schlamm-speicher)		

Bemerkungen:

Aktueller Monat (bitte ankreuzen):

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
Juli	August	September	Oktober	November	Dezember

Tägliche Kontrollen (bitte ankreuzen):

Überprüfen Sie täglich, ob die Anlage störungsfrei läuft (Kontrollleuchte leuchtet grün):

01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Monatliche Kontrollen

Auslesen der Betriebsstunden

Drücken Sie die Taste [Oper.hrs]:		
Belüftung <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Schlammrückführung <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Verdichter <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Prozessor <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden

Sichtkontrollen:

	Ja	Nein
Sichtprüfung des Ablaufes auf Schlammabtrieb		
Kontrolle der Zu- und Abläufe auf Verstopfung		
Feststellung von Schwimmschlamm und ggf. Beseitigung (in den Schlamm-speicher)		

Bemerkungen:

Aktueller Monat (bitte ankreuzen):

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
Juli	August	September	Oktober	November	Dezember

Tägliche Kontrollen (bitte ankreuzen):

Überprüfen Sie täglich, ob die Anlage störungsfrei läuft (Kontrollleuchte leuchtet grün):

01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Monatliche Kontrollen

Auslesen der Betriebsstunden

Drücken Sie die Taste [Oper.hrs]:		
Belüftung <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Schlammrückführung <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Verdichter <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Prozessor <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden

Sichtkontrollen:

	Ja	Nein
Sichtprüfung des Ablaufes auf Schlammabtrieb		
Kontrolle der Zu- und Abläufe auf Verstopfung		
Feststellung von Schwimmschlamm und ggf. Beseitigung (in den Schlamm-speicher)		

Bemerkungen:

Aktueller Monat (bitte ankreuzen):

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
Juli	August	September	Oktober	November	Dezember

Tägliche Kontrollen (bitte ankreuzen):

Überprüfen Sie täglich, ob die Anlage störungsfrei läuft (Kontrollleuchte leuchtet grün):

01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Monatliche Kontrollen

Auslesen der Betriebsstunden

Drücken Sie die Taste [Oper.hrs]:		
Belüftung <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Schlammrückführung <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Verdichter <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Prozessor <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden

Sichtkontrollen:

	Ja	Nein
Sichtprüfung des Ablaufes auf Schlammabtrieb		
Kontrolle der Zu- und Abläufe auf Verstopfung		
Feststellung von Schwimmschlamm und ggf. Beseitigung (in den Schlamm-speicher)		

Bemerkungen:

Aktueller Monat (bitte ankreuzen):

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
Juli	August	September	Oktober	November	Dezember

Tägliche Kontrollen (bitte ankreuzen):

Überprüfen Sie täglich, ob die Anlage störungsfrei läuft (Kontrollleuchte leuchtet grün):

01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Monatliche Kontrollen

Auslesen der Betriebsstunden

Drücken Sie die Taste [Oper.hrs]:		
Belüftung <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Schlammrückführung <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Verdichter <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Prozessor <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden

Sichtkontrollen:

	Ja	Nein
Sichtprüfung des Ablaufes auf Schlammabtrieb		
Kontrolle der Zu- und Abläufe auf Verstopfung		
Feststellung von Schwimmschlamm und ggf. Beseitigung (in den Schlamm-speicher)		

Bemerkungen:

Aktueller Monat (bitte ankreuzen):

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
Juli	August	September	Oktober	November	Dezember

Tägliche Kontrollen (bitte ankreuzen):

Überprüfen Sie täglich, ob die Anlage störungsfrei läuft (Kontrollleuchte leuchtet grün):

01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Monatliche Kontrollen

Auslesen der Betriebsstunden

Drücken Sie die Taste [Oper.hrs]:		
Belüftung <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Schlammrückführung <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Verdichter <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Prozessor <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden

Sichtkontrollen:

	Ja	Nein
Sichtprüfung des Ablaufes auf Schlammabtrieb		
Kontrolle der Zu- und Abläufe auf Verstopfung		
Feststellung von Schwimmschlamm und ggf. Beseitigung (in den Schlamm-speicher)		

Bemerkungen:

Aktueller Monat (bitte ankreuzen):

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
Juli	August	September	Oktober	November	Dezember

Tägliche Kontrollen (bitte ankreuzen):

Überprüfen Sie täglich, ob die Anlage störungsfrei läuft (Kontrollleuchte leuchtet grün):

01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Monatliche Kontrollen

Auslesen der Betriebsstunden

Drücken Sie die Taste [Oper.hrs]:		
Belüftung <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Schlammrückführung <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Verdichter <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Prozessor <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden

Sichtkontrollen:

	Ja	Nein
Sichtprüfung des Ablaufes auf Schlammabtrieb		
Kontrolle der Zu- und Abläufe auf Verstopfung		
Feststellung von Schwimmschlamm und ggf. Beseitigung (in den Schlamm-speicher)		

Bemerkungen:

Aktueller Monat (bitte ankreuzen):

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
Juli	August	September	Oktober	November	Dezember

Tägliche Kontrollen (bitte ankreuzen):

Überprüfen Sie täglich, ob die Anlage störungsfrei läuft (Kontrollleuchte leuchtet grün):

01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Monatliche Kontrollen

Auslesen der Betriebsstunden

Drücken Sie die Taste [Oper.hrs]:		
Belüftung <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Schlammrückführung <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Verdichter <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Prozessor <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden

Sichtkontrollen:

	Ja	Nein
Sichtprüfung des Ablaufes auf Schlammabtrieb		
Kontrolle der Zu- und Abläufe auf Verstopfung		
Feststellung von Schwimmschlamm und ggf. Beseitigung (in den Schlamm-speicher)		

Bemerkungen:

Aktueller Monat (bitte ankreuzen):

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
Juli	August	September	Oktober	November	Dezember

Tägliche Kontrollen (bitte ankreuzen):

Überprüfen Sie täglich, ob die Anlage störungsfrei läuft (Kontrollleuchte leuchtet grün):

01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Monatliche Kontrollen

Auslesen der Betriebsstunden

Drücken Sie die Taste [Oper.hrs]:		
Belüftung <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Schlammrückführung <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Verdichter <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Prozessor <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden

Sichtkontrollen:

	Ja	Nein
Sichtprüfung des Ablaufes auf Schlammabtrieb		
Kontrolle der Zu- und Abläufe auf Verstopfung		
Feststellung von Schwimmschlamm und ggf. Beseitigung (in den Schlamm-speicher)		

Bemerkungen:

Aktueller Monat (bitte ankreuzen):

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
Juli	August	September	Oktober	November	Dezember

Tägliche Kontrollen (bitte ankreuzen):

Überprüfen Sie täglich, ob die Anlage störungsfrei läuft (Kontrollleuchte leuchtet grün):

01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Monatliche Kontrollen

Auslesen der Betriebsstunden

Drücken Sie die Taste [Oper.hrs]:		
Belüftung <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Schlammrückführung <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Verdichter <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Prozessor <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden

Sichtkontrollen:

	Ja	Nein
Sichtprüfung des Ablaufes auf Schlammabtrieb		
Kontrolle der Zu- und Abläufe auf Verstopfung		
Feststellung von Schwimmschlamm und ggf. Beseitigung (in den Schlamm-speicher)		

Bemerkungen:

Aktueller Monat (bitte ankreuzen):

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
Juli	August	September	Oktober	November	Dezember

Tägliche Kontrollen (bitte ankreuzen):

Überprüfen Sie täglich, ob die Anlage störungsfrei läuft (Kontrollleuchte leuchtet grün):

01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Monatliche Kontrollen

Auslesen der Betriebsstunden

Drücken Sie die Taste [Oper.hrs]:		
Belüftung <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Schlammrückführung <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Verdichter <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden
Prozessor <small>[Pfeiltaste nach unten]</small>		Stunden

Sichtkontrollen:

	Ja	Nein
Sichtprüfung des Ablaufes auf Schlammabtrieb		
Kontrolle der Zu- und Abläufe auf Verstopfung		
Feststellung von Schwimmschlamm und ggf. Beseitigung (in den Schlamm-speicher)		

Bemerkungen:

